



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК SN. ПБ34. Н00035

№ ПС 008978

Срок действия с 05.10.2023 по 04.10.2026

Код ОКПД 2: ---

Код ТН ВЭД: 5903909900

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Пренто».
Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 111524, г. Москва,
ул. Электродная, дом 2, строение 34, помещение 19/3, оф. 1
ОГРН: 1147746145535. Телефон: 89037222647.

наименование заявителя, ОГРН, адрес, телефон, факс

Изготовитель Ningbo YuanYuan Co., Ltd
Адрес: 411, площадь Инь Таймс, 8, ул. Лэнцзин, Нинбо, Китай.

наименование заявителя, ОГРН, адрес, телефон, факс

Орган по сертификации № ССБК RU.ПБ34 Орган по сертификации продукции ООО «НИЦ»,
Россия, 302028, Орловская область, город Орел, улица Ленина, дом 39а,
помещения 6-9, литер А, кабинеты №№ 5, 12, 16

номер свидетельства о подтверждении компетентности, наименование, адрес

Подтверждает, что продукция Ткань самба для лайтбоксов торговой марки DLC, плотностью 110-250гр./кв.м,
изготавливаемая в соответствии с технической документацией изготовителя.
Серийный выпуск.

наименование продукции


Соответствует требованиям ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»,
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»,
ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность
веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»,
п.п. 4.18, 4.20.
Подтверждаемые требования см. Приложение № 1 (бланк № ПС 005746).

Проведенные исследования (испытания) и измерения Протокол испытаний № 23-09-01/01ДС от 01.09.2023, выданный Испытательной
лабораторией ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
(свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ32)

номер и дата протокола испытаний и наименование лаборатории с указанием разрешительного документа

Представленные документы Техническая документация изготовителя;
Контракт БН от 23.09.2015 г.

Руководитель (заместитель
руководителя) органа по
сертификации


подпись

Л.А. Кожухов
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)


подпись

Е.И. Гладышев
инициалы, фамилия





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК СН. ПБ34. Н00035

№ ПС 005746

Сведения о национальных стандартах, применяемых на добровольной основе
для подтверждения соответствия продукции

Обозначение национального стандарта	Наименование национального стандарта	Подтвержденные при испытаниях требования национального стандарта
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести – Г2 (умеренногорючие)
ГОСТ 30402-96	«Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость»	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89 пункт 4.18	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89 пункт 4.20	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные)

Руководитель (заместитель
руководителя) органа по
сертификации



подпись

Л.А. Кожухова
инициалы, фамилия

Эксперт(эксперты)



подпись

Е.И. Гладышев
инициалы, фамилия

